

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакурнохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



  
31/10.2023

С.Д. Зацепина



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27358-23 от 31.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОУ "Дюймовочка", водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, ул Терешковой, 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2690 от 1 апреля 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27358-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/27358-23 от 31.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.10.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 27.10.2023 11:11, дата окончания испытаний 27.10.2023 16:00					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градусе)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Конец протокола испытаний № 01-01/27358-23 от 31.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ils@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(8773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04576-23 от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДО "Дюймовочка", водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п.  
Новый, ул. Терешковой, 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04576-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04576-23 от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах            Образец поступил 17.10.2023 14:20            Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13            дата начала испытаний 17.10.2023 15:20, дата окончания испытаний 30.10.2023 13:20</p>					
1	Обобщенные кодоформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04576-23 от 30.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохавль аул, Тургенева  
ул, дом 13; тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Лицензия «На осуществление медицинской  
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от  
27.04.2020г.



*Б.Р. Меретуков*

Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04576-23.В от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОО "Дюймовочка", водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п.  
Новый, ул. Терешковой, 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:35 - 12:40

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04576-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04576-23.В от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 17.10.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ; Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 17.10.2023 15:20, дата окончания испытаний 30.10.2023 13:20					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9 СТБ ISO 7899-2-2015

— — — — — Конец протокола испытаний № 01-01-15/04576-23.В от 30.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, горед  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина

31.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27366-23 от 31.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х Красный Хлебороб, ул Железнодорожная, д. 44

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:50 - 12:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор; Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2690 от 1 апреля 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27366-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/27366-23 от 31.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

## 9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.10.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ. Майкоп г. Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 17.10.2023 17:50, дата окончания испытаний 27.10.2023 16:00					
1	Ваннах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность (по фермазину)	ЕМФ	1.0±0.2	Не более 2.6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Конец протокола испытаний № 01-01/27366-23 от 31.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,

В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Б.Р. Меретуков  
30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04577-23 от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Красный Хлебороб, ул.  
Железнодорожная, д. 44

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:50 - 12:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04577-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04577-23 от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах  Образец поступил 17.10.2023 14:20  Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13  дата начала испытаний 17.10.2023 15:25, дата окончания испытаний 30.10.2023 13:25</p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04577-23 от 30.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Лицензия «На осуществление медицинской  
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от  
27.04.2020г.



Б.Р. Меретуков  
30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04577-23.В от 30.10.2023.

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА. РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Красный Хлебороб, ул.  
Железнодорожная, д. 44

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 12:50 - 12:55

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04577-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04577-23.В от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Тиагинском районах. Образец поступил 17.10.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний: 17.10.2023 15:25, дата окончания испытаний 30.10.2023 13:25					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.п.9
2	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04577-23.В от 30.10.2023.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AБ18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

С.Д. Зацепина

31.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/27374-23 от 31.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБОУ СОШ №5, водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х Прогресс, ул Центральная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор; Филнал ФБУЗ в Шовгеновском районе

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 16:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/27374-RA01-06.2-23

Протокол испытаний № 01-01/27374-23 от 31.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

## 9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, фотометрия № 11598-02	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.10.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г. Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 27.10.2023 11:07, дата окончания испытаний 27.10.2023 15:59					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,1±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Конец протокола испытаний № 01-01/27374-23 от 31.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: fbuz-ils@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04578-23 от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБОУ СОШ №5, водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс,  
ул. Центральная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04578-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04578-23 от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 17.10.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 17.10.2023 15:30, дата окончания испытаний 30.10.2023 13:29					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04578-23 от 30.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Лицензия «На осуществление медицинской  
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от  
27.04.2020г.



Б.Р. Меретуков

30.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/04578-23.В от 30.10.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. НОВЫЙ, ПЕР. СОВЕТСКИЙ Д. 6  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, д. 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБОУ СОШ №5, водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс,  
ул. Центральная, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.10.2023 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Стаценко Т.И., дезинфектор;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.10.2023 14:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/04578-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/04578-23.В от 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределённость	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил: 17.10.2023 14:20 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний: 17.10.2023 15:30, дата окончания испытаний: 30.10.2023 13:29					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
2	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-15/04578-23.В от 30.10.2023